茂名市生态环境局文件

茂环（化州）审〔2026〕4号

茂名市生态环境局关于茂名化州110千伏江湖输变电工程环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司茂名供电局:

你单位报批的《茂名化州110千伏江湖输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等相关材料收悉，经研究，批复如下:

一、茂名江湖110千伏变电站位于茂名市化州市江湖镇东部陈谢村委会上陈谢村，站址中心坐标为东经110度37分43.147秒、北纬21度52分52.861秒。110千伏合林线解口入江湖站

线路工程途径化州市江湖镇江湖村、陈谢村，起点坐标为东经110度36分17.548秒、北纬21度52分35.235秒，终点坐标为东经110度37分43.398秒、北纬21度52分52.306秒。项目总占地面积为12025平方米，其中永久占地面积为8215平方米、临时占地面积为3810平方米。项目建设内容包括：1、变电站工程：本期拟建110千伏江湖变电站一座，占地面积为5567.5平方米。主要建设2台40MVA主变，主变户外布置，110千伏出线2回，10千伏出线24回，无功补偿1×（2400+5010）kvar；2、线路工程：新建至合林线解口点110千伏架空路线路长度为3.1千米，其中双回架空线路长约2×3千米，新建单回架空线路长约1×（0.05＋0.05）千米。共新立杆塔17基，其中双回耐张塔12基，单回耐张塔2基，双回直线塔3基。

项目工程总投资约6511.73万元，环保投资163万元，占总投资2.5%。

二、茂名市环境技术中心出具的《茂名化州110千伏江湖输变电工程环境影响报告表的技术评估报告》（茂环技评〔2026〕72号）认为，《报告表》对本项目实施后可能造成的环境影响分析、预测和评估符合相关导则和技术规范要求，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论总体可信。2026年6月1日，茂名市生态环境局化州分局党组扩大会议集体审议并原则通过对《报告表》的审查。你单位要按照《报告表》内容组织实施，实施过程中若环评审批相关法律法规另有规定

的，从其执行。

三、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。本《报告表》自批准之日起满 5 年，建设项目方开工建设的，应当报我局重新审核。

四、你单位应落实生态环境保护主体责任，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、根据环评审批制度改革和“放管服”有关要求，环境部门仅对项目选址环境论证、环境影响预测和环境风险防控等方面进行审查，依法由其他部门负责的事项由其他相关部门负责。

茂名市生态环境局

2026 年 6 月 2 日

公开方式：主动公开

抄送：茂名市生态环境局行政审批服务科，茂名市生态环境局化州分局各股室站，茂名市环境技术中心，核工业二三0研究所。

茂名市生态环境局化州分局　　2026年6月2日印发